

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности при организации и проведении новогодних и рождественских мероприятий с массовым пребыванием людей

Ответственность за выполнение настоящей инструкции возлагается на руководителей учреждений культуры, спорта, социальной сферы, здравоохранения, образования, общественного питания и других объектов с массовым пребыванием людей.

Лица ответственные за обеспечение пожарной безопасности перечисленных выше учреждений — ОБЯЗАНЫ:

- Ознакомить под роспись весь обслуживающий персонал с требованиями настоящей инструкции и соответствующих правил пожарной безопасности, распространяющиеся на детские, школьные и культурно-зрелищные учреждения, а также об их обязанностях на случай возникновения пожара, о порядке эвакуации людей и документации, способах использования средств пожаротушения.
- Установить строгий контроль за выполнением мероприятий, изложенных в настоящей инструкции, и принять неотложные меры к устранению выявленных нарушений правил пожарной безопасности.
- Сообщить в территориальные подразделения федеральной противопожарной службы дату и время проведения массовых мероприятий.
- Заблаговременно рассмотреть сценарий (программу) выступлений артистов театрально-концертных организаций и художественной самодеятельности, в случае применения в номерах открытого огня, огневых и пиротехнических эффектов, потребовать их запрещения. Проинструктировать о мерах пожарной безопасности участников представлений.
- Предусмотреть во всех помещениях необходимое количество исправных первичных средств пожаротушения (огнетушителей). Проверить исправность и работоспособность противопожарной автоматики, системы оповещения людей о пожаре, а также работу внутренних пожарных кранов и насосов-повысителей, при необходимости провести их ремонт. Дверцы шкафчиков пожарных кранов после проверки опломбировать.
- Не допускать применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов и электроудлинителей, пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями, использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные и электробытовые приборы, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.
- Проверить наличие в помещениях планов (схем) эвакуации людей в

случае пожара, их соответствие действительной планировке.

– Обеспечить надлежащее содержание эвакуационных выходов, которые должны быть свободными, оборудованы аварийным освещением от независимого источника электропитания. Над дверями, предназначенными для эвакуации людей, должны быть установлены световые указатели зеленого цвета с надписью «ВЫХОД», а в коридорах знаки направления эвакуации.

– Не загромождать проходы, выходы и подступы к средствам пожаротушения, не закрывать двери эвакуационных выходов на замки. Двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.

– Исключить возможность доступа посторонних лиц в другие помещения, не связанные с проведением мероприятий. Двери этих помещений должны быть закрыты на замки и опломбированы.

– Обеспечить режим курения в строгом соответствии с действующим Федеральным законодательством.

– Очистить территории дворов, чердачные и подвальные помещения от горючих материалов и мусора, входы в чердаки и подвалы закрыть на замки.

– Проверить состояние крышек колодцев пожарных гидрантов, которые должны быть очищены от снега и льда.

– Обеспечить проведение тщательного противопожарного осмотра помещений по окончании работы (дежурства) перед их закрытием с отметкой в специальном журнале, а также обесточивание электросети и всех токоприемников.

– Усилить охрану зданий и помещений в дни подготовки и проведения мероприятий, особенно в ночное время и выходные дни, обеспечить сотрудников охраны исправными электрическими фонарями.

– Не допускать в зданиях, предназначенных для проведения мероприятий, проведения огневых работ, хранение и использование горючих жидкостей, баллонов с газами и других огнеопасных веществ.

– При возникновении пожара (загорания) немедленно сообщить о нем в пожарную охрану по телефону «101» с указанием точного адреса, наименования здания, фамилии, номера телефона, сообщившего и приступить к эвакуации людей, документации и имущества, а также к тушению огня имеющимися средствами пожаротушения.

В помещениях, где проводятся новогодние вечера, балы и детские утренники, должны соблюдаться следующие требования пожарной безопасности:

– Допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее, чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями. Установка елок и проведение мероприятий в деревянных зданиях допускается только в помещениях, расположенных не выше первого этажа.

– Во время проведения новогодних мероприятий с детьми неотлучно должен находиться преподаватель, классный руководитель или воспитатель.

- Елка должна устанавливаться на устойчивом основании (подставке) и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка.
- При отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны проводиться только в светлое время суток.
- Количество присутствующих в помещениях, используемых для проведения новогодних елок, устанавливается из расчета 0,75 кв. м. на человека, а при проведении танцев, игр и подобных им мероприятий — из расчета 1,5 кв. м на одного человека (без учета площади сцены). Заполнение помещений людьми сверх установленной нормы не допускается.
- Во время проведения мероприятий двери эвакуационных выходов должны содержаться открытыми, а при проведении мероприятий с детьми у каждой двери зала (помещения) должен находиться дежурный.
- Над дверями, предназначенными для эвакуации людей, должны быть установлены световые указатели зеленого цвета с надписью «ВЫХОД», а в коридорах знаки направления эвакуации. Дежурный персонал должен быть обеспечен исправными электрическими фонарями.
- Иллюминирование елок должно проводиться специалистом — электриком только гирляндами заводского изготовления. Иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться только гирлянды с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт. При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена.
- На прилегающей к объекту территории крышки колодцев пожарных гидрантов должны быть очищены от снега и льда, а на стенах зданий установлены световые указатели их расположения.
- Демонтаж елки должен быть проведен не позже следующего дня по окончании мероприятий.
- В целях предотвращения перегрузки в культурно-зрелищных учреждениях во время представлений должно быть максимально ограничено нахождение в фойе и других помещениях сопровождающих детей взрослых (родителей).
- Для формирования и продажи новогодних подарков должно быть определено специальное помещение, отвечающее требованиям пожарной безопасности.

При проведении новогодних мероприятий с массовым пребыванием людей запрещается:

- Использовать пиротехнические изделия в любых помещениях.
- Проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся.

– Применять дуговые прожекторы, свечи, хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару.

– Устанавливать елку вблизи дверей эвакуационных выходов и загромождать коридоры, проходы и подступы к средствам пожаротушения.

– Украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами.

– Применять для оформления помещений, изготовления маскарадных костюмов и т.п. тканевые материалы, вату, игрушки из нее, не обработанные огнезащитным составом, целлулоидные игрушки, изделия из поролон и других легковоспламеняющихся материалов. Одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов.

– Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла и стулья. Допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

– Полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений. Использовать ставни на окнах для затемнения помещений.

– Применять самодельные электрогирлянды, цветомузыкальные установки, электромузыкальную аппаратуру, устройства для вращения елок и создания эффектов мигания елочных гирлянд.

– Устанавливать на путях эвакуации киоски по выдаче и продаже новогодних подарков.

– Проводить перед началом или во время представлений ремонтные, окрасочные, огневые, сварочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы.

При организации торгового обслуживания и питания при проведении массовых мероприятий необходимо учитывать:

– Предусмотреть во всех помещениях необходимое количество средств пожаротушения, в каждом временном строении должно находиться не менее 2-х исправных огнетушителей, содержать их в исправном состоянии.

- Оборудовать временные строения автоматической пожарной сигнализацией (автономными пожарными извещателями), обеспечить её исправность и работоспособность.

- При расстановке торгового оборудования обеспечить свободный доступ к пожарным гидрантам и другим водисточникам для установки пожарной и другой специальной техники.

- Не допускать использования противопожарных расстояний для складирования горючих веществ и материалов, и установки декораций из горючих материалов.

- Обеспечить свободные проходы между торговыми рядами шириной не менее 2-х метров.

- Исключить применения в конструкциях временных строений легковоспламеняющихся и пожароопасных материалов (тканевые материалы, вату,

игрушки из нее, целлулоидные игрушки, изделия из поролона и других легко воспламеняющихся материалов, не обработанных огнезащитным составом).

- Исключить использования электрических гирлянд и иллюминаций, не имеющих сертификатов соответствия.

- Не допускать применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов, пользоваться розетками и другими электроустановочными изделиями с повреждениями, использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, за исключением приборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

- Запретить хранение и использование огнеопасных и горючих жидкостей, баллонов с газами, пиротехнических изделий и других огнеопасных веществ.

- Обеспечить режим курения в строгом соответствии с действующим Федеральным законодательством.

- Организовать проведение дополнительных противопожарных инструктажей и тренировок по эвакуации с сотрудниками ЧОПа и участниками торгового обслуживания, а при необходимости - их обучение (переподготовку) мерам пожарной безопасности в специализированных организациях.

- Обеспечить проведение тщательного противопожарного осмотра помещений по окончании работы (дежурства) перед их закрытием с отметкой в специальном журнале, а также обесточивание электросети и всех токоприемников.

- Исключить возможность доступа в помещения посторонних лиц не связанных с проведением мероприятий.

- Дежурный персонал должен быть обеспечен исправными электрическими фонарями.

- Территорию площадок проведения мероприятий необходимо содержать в чистоте. Отходы горючих материалов следует регулярно убирать и вывозить.

В местах с ограниченным использованием открытого огня предусмотреть выполнение следующих условий:

- Оборудовать места первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, асбестовыми полотнами, кошмой, емкостями с водой или песком).

- Осуществлять допуск лиц к использованию открытого огня только прошедших специальное обучение.

- Организовать дежурства ответственных за обеспечение пожарной безопасности.

Действия в случае пожара

Находясь в любом общественном месте, постарайтесь запомнить маршрут движения к выходу, обращайтесь внимание на расположение основных и аварийных выходов не теряйте ориентировку, держите детей за руку.

Изучите план эвакуации людей в случае пожара, направление и количество

Памятка по применению гражданами бытовых пиротехнических изделий



Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на изделие. Помните, что даже знакомое и обычное на вид пиротехническое изделие может иметь свои особенности



Фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки



Зрители должны находиться за пределами опасной зоны, указанной в инструкции по применению конкретного пиротехнического изделия, но не менее 20 м

Категорически запрещается:



Держать работающие пиротехнические изделия в руках



Наклоняться над работающим пиротехническим изделием и после окончания его работы, а также в случае его несрабатывания.




Производить запуск пиротехнических изделий в направлении людей, а также в место их возможного появления



Применять пиротехнические изделия в помещении

Использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, сооружений, деревьев, линий электропередач и на расстоянии меньшем радиуса опасной зоны



путей возможной эвакуации, местонахождение лестничных клеток и аварийных выходов.

Услышав крики «Пожар!», сохраняйте спокойствие и выдержку. Оглянитесь вокруг, оценивая обстановку. Заметив телефон или кнопку пожарной сигнализации, сообщите о пожаре в пожарную охрану.

При заполнении помещения дымом или при отсутствии освещения продвигайтесь к выходу, держась за стены, поручни. Дышите через носовой платок или рукав одежды.

В любой обстановке сохраняйте выдержку и хладнокровие, своим поведением успокаивая окружающих, и не давайте разрастаться панике. Примите на себя руководство по спасению людей! Двигаясь в толпе, пропускайте вперед детей, женщин и престарелых, сообщая сдерживайте обезумевших людей. Помогите тем, кто скован страхом и не может двигаться; для приведения в чувство дайте им пощечину, разговаривайте спокойно и внятно, поддерживайте их под руки.

Оказавшись в давке, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сжав кулаки; защищайте бока от сдавливания. Наклоните корпус назад, уперев ноги спереди, и попытайтесь сдерживать напор спиной, освободив пространство впереди и медленно двигаясь по мере возможности. Помогите подниматься сбитым с ног людям. Если вас сбили с ног, постарайтесь встать на колено и опираясь о пол руками, другой ногой резко оттолкнитесь, рывком выпрямите тело.

Если вы находитесь в многоэтажном здании, не пытайтесь воспользоваться лифтами, спускайтесь по лестнице, не поддавайтесь желанию выпрыгнуть в окно с большой высоты. При невозможности выйти наружу отступите в незанятые огнем помещения и там дожидайтесь помощи пожарных.


Выбравшись из здания, окажите помощь пострадавшим из-за паники, перенесите их на свежий воздух, расстегните одежду и вызовите «Скорую помощь».

Телефон пожарной охраны — 101

Единый телефон доверия

Главного управления МЧС России по г. Москве: +7 (495) 637-22-22

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС по г. Москве**



Главное управление МЧС России по г. Москве Управление надзорной деятельности и профилактической работы




Памятка о действиях персонала при возникновении пожара

При возникновении пожара (затоплении):

- Немедленно сообщить о нем в пожарную охрану по городскому телефону «101» (или 112 - для абонентов Билайн, Мегафон и МТС) с указанием точного адреса, наименования здания, фамилии, номера телефона, соседей;

- Присутствие к эвакуации людей, документации и имущества, а также к тушению огня имеющимися средствами пожаротушения;
- Отключить подачу на объект электроэнергии;
- Организовать встречу пожарной команды, сообщить старшему пожарной команды сведения об очаге пожара, принятых мерах и специфических особенностях объекта, которые могут повлиять на развитие и ликвидацию пожара;
- Организовать охрану вынесенного имущества.



Экстренные телефоны:
С мобильного телефона единый номер вызова экстренных оперативных служб **112**

С городского телефона.

Единый номер пожарных и спасателей **101**
Полиция **102**
Скорая помощь **103**
Аварийная газовая служба **104**

Памятка о правилах пользования печным оборудованием

С наступлением осенне-зимнего периода наступает пожароопасный период. Статистика утверждает, что количество пожаров в этот период возрастает и в основном они происходят в жилом секторе.

Основными причинами происходящих пожаров являются человеческий фактор, неисправность или нарушение правил эксплуатации теплогенерирующих приборов. Необходимо постоянно помнить, что небрежность и халатность в обращении с обогревательными приборами, в т.ч. электрическими, неисправным печным отоплением могут привести к пожару.

Напоминаем требования пожарной безопасности, которыми необходимо руководствоваться при эксплуатации печного оборудования:

- Допускается эксплуатация печей только на твердом топливе.
- Перед началом отопительного сезона все печи должны быть тщательно проверены и отремонтированы. Неисправные печи, камины и дымоходы не должны допускаться к эксплуатации.
- Для отвода дыма следует применять строго вертикальные дымовые трубы без уступов. Толщина стенок дымовых каналов должна быть не менее 120 мм.
- Для защиты пола, стен и перегородок от возгорания следует предусматривать:
 - на сгораемом и трудносгораемом полу под топочной дверкой металлический лист размером 0.7x0.5 м длиной стороной вдоль печи;
 - изоляцию сгораемой стены или перегородки, примыкающей под углом к фронту печи, штукатуркой толщиной 25 мм. по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону, толщиной 8 мм. на высоту от пола до уровня 0.25 см выше верха топочной дверки.
- Под каркасными печами и кухонными плитами на металлических ножках на сгораемом полу необходимо предусматривать укладку асбестового картона толщиной 10 мм и листа кровельной стали. Высота металлических ножек у печей должна быть не менее 100 мм.
- Расстояние от топочного отверстия печи до мебели, постелей и других сгораемых предметов должно быть не менее 1,25 м.
- В местах пересечения дымовой трубы (дымохода) сгораемых или трудносгораемых конструкций должны устраиваться разделки. Расстояние от внутренней поверхности дымового канала до сгораемых конструкций должно быть не менее 38 см. до трудносгораемых - 25 см. На чердаках дымовые трубы должны быть побелены.
- Поверхности отопительных приборов и дымоходов должны систематически очищаться от пыли и других горючих отходов.

Запрещается:

- Пользоваться печами, каминами, имеющими трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки от дымовых труб до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий.
- Применять для розжига печей бензин, керосин и другие легко воспламеняющиеся жидкости.
- Перекаливать печи, а также сушить дрова, одежду и другие материалы на печах и возле них.
- Топить углем печи, не приспособленные для этой цели.
- Устанавливать печи в мансардных помещениях.
- Устанавливать на дымовых трубах зонты и дефлекторы.
- Применять для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топливника, топить печи с открытыми дверями.
- Топка печей в летний пожароопасный период.
- Использовать для дымовых труб керамические, асбестоцементные и металлические трубы.
- Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям.
- Хранить емкости с горючими веществами в жилых помещениях, на чердаках, балконах и в подвалах.

Телефон пожарной охраны — 101

Единый телефон доверия

Главного управления МЧС России по г. Москве: +7 (495) 637-22-22

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС по г. Москве**